

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人：陈老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2024.10.18

chenwenjia@ustc.edu.cn

收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

采购名称：HALF 光束线站人身安全联锁 数量：1 套

系统基于人员和设备安全、操作便捷的设计原则，采用定制化控制机柜：长 700mm*宽 500mm*深 250mm，将整个系统集成，控制机柜前面板配有触摸屏，同时控制机柜需要悬挂到墙上。此外系统还需配有 2 个分触摸屏系统与主控交换机直连，也需安装孔位挂至墙上。包含主控制机柜在内的共 3 个触摸屏下方的面板上均需要设计如 16 所列的不同规格按钮器件各一路，具体按钮类型和数量可以根据实际需求适当调整。控制系统采用冗余 CPU+分布式 I/O 站+模块化数字量输入模块、数字量输出模块、模拟量输入模块组成核心控制系统，利用断路器、安全继电器、隔离端子等组成控制回路。

具体规格和参数如下：

- CPU:中央处理器，带工作存储器，其中用于程序的存储 $\geq 1\text{MB}$ 、用于数据的存储 $\geq 4.5\text{M}$ ；可根据需求调整程序最短最长循环时间；支持外扩存储卡，用于存储程序；支持多种编程语言，如 LD, SFC, IL, ST, FBD 等;支持冗余协议，支持故障状态下处理器的自动切换。第 1 个接口：PROFINET RT 带双接口交换机，第 2 接口：PROFINET。主备切换时间 $\leq 300\text{ms}$ 。
- 储存卡：拓展内存容量不小于 24MB。
- UPS 电源：集成机柜内模块化，满足意外断电后能继续工作 10 分钟以上，防止意外掉电造成不必要的动作。
- I/O 站点：24V 供电，RJ45 端口 ≥ 2 个，支持 100 Mbit/s 全双工通信，支持 S2 介质冗余协议。
- I/O 信号点位：

信号类型	数字量输入	数字量输出	模拟量输入
信号数量	64	32	4

- 数字量输入模块：16 通道，24V 直流输入；自带诊断功能，包括电源电压监控，断线，累计故障报警等，自带诊断显示 LED；16 个通道之间相互隔离，每个通道与系统总线互相隔离，保证系统通讯与外围设备控制间的电气隔离安全。
- 数字量输出模块：16 通道，24V 直流输出，单通道最大输出电流 0.5A；自带诊断功能，包括电源电压监控，断线，累计故障报警等，自带诊断显示 LED。
- 模拟量输入模块：4 通道，自带诊断功能，包括电源电压监控，断线，累计故障报警等，自带诊断显示 LED。
- 中间继电器：24V 线圈，在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
- 安全继电器：24V, 输入带触点间短路检测功能的 1/2 通道接线，3 路常开点输出, 1 路常闭点输出。
- 输入输出：所有的输入输出要引出至接线端子上，所有数字输出要加中间隔离器件，其中至少有 8 点输出加安全继电器。
- 工业交换机：带管理功能，不少于 8 口。
- 人机交互系统：不小于 15.6'，1920 x 1080 宽视角 LCD 触摸屏，双网口通讯，方便人与计算机或其他机器设备之间建立双向信息交换、监控、采集、控制等。
- 直流开关电源：为系统提供稳定直流 24V 电压输出，确保系统及外围设备的稳定运行；具有过负载，过电压，过温度保护功能；提供故障反馈信号；满足安规及电磁兼容检测。

15. 断路器：能够在电路发生短路、过载等异常情景时及时切断电流，保护人身安全和电器设备。
16. 按钮：包含 24V 绿色复位搜索按钮，数量 12 个、24V 黄色复位取消按钮，12 个，和红色 24V 急停按钮，12 个。24V 自锁按钮 6 个。24V 黑色复位按钮，1 个。
17. 三色报警灯：黄绿红三种颜色指示灯，DC24V 输入。
18. 除去 3 个触屏下方的按钮，其余的按钮需集成设计在一个独立的控制箱内，并每个按钮都配有外部接口。
19. PDU 插座：8 插位，功率 2.5KW。
20. 控制柜顶部和底部均留有外部进线槽孔。柜体材质采用冷轧钢板、颜色为 RAL7035(工业灰色)；内部布线要求线束横平竖直，配置坚固，层次分明，整齐美观，所有连接导线中间不应有接头；柜内所有元器件都有美观、清晰、明显的标识；提供最终方案设计的电气原理图、空间布局图以及三维设计图。
21. 2 个分屏触摸屏镶嵌箱：尺寸不超过长 450mm*宽 350mm*深 100mm，顶部和底部均留有外部进线槽孔，提供最终方案设计的布局图纸及三维设计图。
22. 提供硬件开发的控制软件和触摸屏设计界面的 DEMO 测试源程序范例，能够在触摸屏界面上能够正确显示 PLC 所有输入输出。
23. 系统需要兼容现有安全联锁系统。

交货期：合同签订后 60 天

交付进度：

合同签订后 10 天内完成方案设计，30 天内完成硬件采购，15 天内完成系统装配与出厂检验，5 天内完成现场调试。

付款方式：

合同签订后 30 个工作日内，甲方支付合同总价的 20%；货到验收合格且收到乙方提供的全额发票后，甲方于 30 日内付清尾款。

验收指标及验收要求：

1. 出厂检验测试记录和报告。
2. 验收期间，货物数量、规格型号等与本合同约定不符，或存在质量问题的，乙方应在接到甲方异议之日起 3 日内更换合格产品重新交付至甲方指定地点，并承担因此而发生的相关费用。

阶段性检查要求：

方案安全、合理；所提供的货物为全新合格标准正品，所有产品均符合国家和行业相关技术规范要求以及甲方的特殊质量要求。保证属于合法销售的产品，资料齐全（包含出厂检验报告、合格证、使用手册等其他相关资料），包装完整。

保修及售后服务：

产品质保期为 12 个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起 3 日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由乙方承担。乙方免费提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2024.10.14