

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人：陈老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2025.10.14

chenwenjia@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

采购名称：屏蔽机柜

预算：180000 元

技术要求：

屏蔽机柜 1（3 个）的具体参数需求如下：

1. 600mm*1200mm*2000mm

2. 静态承载能力 $\geq 1600\text{kg}$ ，动态承载能力 $\geq 1000\text{kg}$ （须提供第三方检测报告并加盖公章）

屏蔽效能：60dB/1GHz，40dB/3GHz

标准组件：主体喷粉框架，覆盖 EMC 屏蔽条、四根角轨、四点锁玻璃前门、四点锁钢板后门、三个加强型外置铰链，后门进线板、侧板、顶板、底板、PDU 挂板、挡风板，顶板，底座。底板须预留穿线口，底座单独发货。机柜顶部配置吊环，底部配置脚轮，脚轮可拆卸。

托盘：配置不低于 50kg 托盘 10 组，配套紧固件。

阻燃盲板：1U 阻燃盲板 20 个，配套紧固件。

线槽：两侧竖向各 1 根，配套紧固件。

理线架：4 件。

PDU：机柜配置 3 个 8 位 10A 的 19" PDU。

接地：机柜内设置接地排，柜体与接地排良好接地，支持与所在设备间接地环网连接。

屏蔽机柜 2（3 个）的具体参数需求如下：

1. 800mm*1200mm*2000mm

2. 静态承载能力 $\geq 1600\text{kg}$ ，动态承载能力 $\geq 1000\text{kg}$ （须提供第三方检测报告并加盖公章）

屏蔽效能：屏蔽效能：60dB/1GHz，40dB/3GHz

标准组件：主体喷粉框架，覆盖 EMC 屏蔽条、四根角轨、四点锁玻璃前门、四点锁钢板后门、三个加强型外置铰链，后门进线板、侧板、顶板、底板、PDU 挂板、挡风板，顶板，底座。底板须预留穿线口，底座单独发货。机柜顶部配置吊环，底部配置脚轮，脚轮可拆卸。

托盘：配置不低于 50kg 托盘 10 组，配套紧固件。

阻燃盲板：1U 阻燃盲板 5 个；2U 阻燃盲板 5 个，配套紧固件。

线槽：两侧竖向各 1 根，配套紧固件。

理线架：4 件。

PDU：机柜配置 3 个 8 位 10A 的 19" PDU。

接地：机柜内设置接地排，柜体与接地排良好接地，支持与所在设备间接地环网连接。

交货期：16 周

交付进度：交货期内整机一次性交付。

付款方式：合同签订后支付合同总额的 60%，到货验收后支付合同尾款。

验收指标及验收要求：屏蔽机柜为标准化电子设备，厂家提供原厂检测证书或质量合格证即证明各项性能参数达到验收指标，符合验收要求。

保修及售后服务：三年

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。
二、报价单上需列明交货期和质保期。
三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。
四、提供报价单盖章原件 **2** 份、营业执照复印件 **2** 份，代理产品需提供相关产品授权书 **2** 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。
五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2025.10.9