

科学技术大学 询价单 国家同步辐射实验室			
询价单位：国家同步辐射实验室		联系人：陈老师 0551-63602054	
报价单原件送达截止时间：2025.5.6		chenwenjia@ustc.edu.cn	
收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682			
序号	名称	技术要求	数量
1	25℃冷却水机组 恒温改造撬块	现场原有 1 台工业用冷水机组，出水温度 5~25℃，无高精度恒温要求，现针对该机组进行改造，用来满足出水温度 25±0.1℃的精度要求。增设一台恒温撬块，恒温撬块主要参数： 1、水-水板式换热器，304 不锈钢材质，换热量：140kW；2、原机组外循环泵拆除作为二次侧循环水泵流量：60m³/h，扬程：118 米，功率：30kW；3、电加热器可控硅控制，电加热量：30kW；4、合流三通比例调节阀，过流部件 304 不锈钢，配 PID 控制；5、304 不锈钢水箱 0.5m³，带水位计自动补水；6、控制箱配操作显示屏及相应控制模块；7、含不锈钢管路改造，撬块就位及配电安装。8、原机组外循环泵拆除更换水泵 60m³/h，扬程：25 米。原水泵放恒温撬块使用，配电接原控制柜。	1 台
交货期：合同签订后 90 天 交付进度： 从合同签订之日起主设备 70 天到货，立即开始设备就位及配电安装 2 天（第 71-72 天），并于安装完成后系统改造安装调试 18 天（第 73-90 天）。 付款方式： 主设备到货后安装调试完毕并经甲方验收合格后付全款 100%。 验收指标及验收要求： 验收指标：现场调试出水温度达到±0.1℃。现场验收期间，货物数量、型号等与本合同约定不符，或存在质量问题的，乙方应在接到甲方异议之日起 3 个工作日内更换合格产品重新交付至甲方指定地点，并承担因此而发生的费用 阶段性检查要求： 合同签订后 90 天内，在国家同步辐射实验室红外自由电子激光大厅外所有设备系统调试验收合格。 保修及售后服务： 产品质保期 24 个月内，时间自验收合格之日起算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起 5 个工作日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由乙方承担。乙方提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。			
备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。 二、报价单上需列明交货期和质保期。 三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。 四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。			

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

六、进口产品要求：1、进口设备要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同。

2、提供外币报价。

3、报价单价格条款必须是 **CIP 到合肥机场** 的价格。

4、如包含服务，需列明服务项目及时间期限。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2025.4.27