询价单

询价单位：国家同步辐射实验室	联系人：陈老师 0551-63602054 chenwenjia@ustc.edu.cn
报价单原件送达截止时间：2026.11.18	
地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682	

采购名称：联锁汇总控制器

预算：690000 元

技术要求：

类型 1：

1、数量：21；

2、通道：信号 1：8 进 4 出，采用差分 lemo 接口；信号 2:1 进 16 出，采用单端 lemo 接口；

3、信号 1 输入及输出均采用 OC 门电路设计，输入通道全导通时，输出为通信号；当有一个输入通道断开时，输出为断信号；

4、信号 2 采用 LVTTL 电平标准，输入信号一分十六多路扇出得到输出信号；

5、每台配备 2 个差分 lemo 短接端子；

6、机箱尺寸：1U19 英寸标准机箱，模拟接口与电源接口位于后面板，电源开关及指示灯位于前面板.

类型 2：

1、数量：2；

2、通道：信号 1：8 进 6 出，采用差分 lemo 接口；信号 2:1 进 16 出，采用单端 lemo 接口；

3、信号 1 输入采用 OC 门电路设计，输出采用 2 路 OC 门电路设计，2 路继电器通断信号，2 路 TTL 信号；输入通道全导通时，OC 门电路输出为通信号，继电器输出通信号，TTL 信号输出高电平；当有一个输入通道断开时，OC 门电路输出为断信号，继电器输出断信号，TTL 信号输出低电平；

4、信号 2 采用 LVTTL 电平标准，输入信号一分十六多路扇出得到输出信号；

5、每台配备 2 个差分 lemo 短接端子；

6、机箱尺寸：1U19 英寸标准机箱，模拟接口与电源接口位于后面板，电源开关及指示灯位于前面板。

交货期：合同签订后 6 个月内将货物送达至甲方指定地点

付款方式：甲方预付合同总金额的 30%，设备到货且甲方验收合格后支付合同总金额的 70%

验收指标及验收要求：按上述规格和要求的技术指标

保修及售后服务：设备质保期-现场安装验收合格后 1 年

备注：一、**报价单列明总价和各分项价格**。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。**标准件需要注明品牌和型号，非标加工件需要注明生产厂商。**

二、**报价单上需列明交货期和质保期。**

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、**提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份**，代理产品需提供相关产品授权书 2 份（授权时限至少覆盖正式签署本项目合同之日），技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2026.11.12