

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

技术咨询：邵老师 0551-63602050

报价单原件送达截止时间：2022.05.23

商务咨询：陈老师 0551-63602054

丁老师 0551-63602055

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

序号	设备名称	详细配置清单	数量
1	高压电源 (热阴极电子枪高压电源)	<ol style="list-style-type: none">1. 最大输出电压：不低于 130 kV2. 输出极性为负极性：0~130kV 可调3. 最大输出功率：150W4. 长期稳定度：达到或优于 100ppm5. 纹波：达到或优于 0.05%6. 机箱尺寸：不超过 19 英寸 2U 标准机箱，要求标准机箱电源尺寸小于等于 88×482.5×482.5mm7. 具有外部模拟控制接口：0~10V 对应电源 0~100%额定输出8. 具备外部硬连锁保护功能9. 具备 RS232/RS485 通信接口、光纤通信、以太网通信接口	1 台

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。
二、报价单上需列明交货期和质保期。
三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。
四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 1 份，代理产品需提供相关产品授权书。
五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2022.05.16.